



VKF Technische Auskunft Nr. 30931

Inhaber /-in

Sperrag Jago AG
Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Schweiz

Hersteller /-in

H. Schubert GmbH
49493 Wettringen
Germany

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

IMI-BETON FASSADENPANELEE DURABLE 8MM

Beschreibung

Fassadenplatte aus Mineralfasern (8mm, RD=1050-1350kg/m³), Abdeckung mit kunststoffmodifizierter mineralischer Beschichtung (1mm, MA=1.17-1.43kg/m²), D=9mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '180646' (05.03.2018), Prüfbericht '180747' (05.03.2018), Klassifizierungsbericht '181121' (08.03.2018), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0764-CPR-0304' (07.03.2019); Hersteller: Leistungserklärung '0764-CPR-0252-DE-vs01' (10.02.2016)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

18.12.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo