

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26641

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Elval Colour S.A. 3rd Km. Inofyta Peripheral Rd. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
Hersteller	Elval Colour S.A. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
Produkt	ETALBOND-A2	
Beschrieb	Fassadenplatte aus mineralischem Kern, beidseitig abgedeckt mit ALU-Blech (0.5mm), D=4mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921035-15-0588-01' (05.10.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	23.03.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

