



VKF Anerkennung Nr. 17103

Inhaber /-in

Elval Colour S.A.
3rd Km. Inofyta Peripheral Rd.
32011 Saint Thomas-Viotia
Greece

Hersteller /-in

Elval Colour S.A.
32011 Saint Thomas-Viotia
Greece

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

ETALBOND FR

Beschreibung

Fassadenplatte mit Kern aus Polyethylene (LDPE) und mineralischen Füllstoffen, beidseitig abgedeckt mit ALU-Blech (0.5mm), D=5mm, RD=1606kg/m³

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402043-18-0533-02N1' (29.10.2018)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

03.07.2019

Ersetzt Dokument vom

01.01.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 17103

Titulaire

Elval Colour S.A.
3rd Km. Inofyta Peripheral Rd.
32011 Saint Thomas-Viotia
Greece

Fabricant

Elval Colour S.A.
32011 Saint Thomas-Viotia
Greece

Groupe 101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit ETALBOND FR

Description Plaque de façade avec noyau en polyéthylène (LDPE) et matières de remplissage minérales, recouverte des 2 côtés de tôle ALU (0.5mm), E=5mm, PS=1606kg/m³

Utilisation RF2

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '402043-18-0533-02N1' (29.10.2018)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Indice d'Incendie 5.3

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 03.07.2019

Remplace l'attestation du 01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo